



PROPUESTA PÚBLICA

ID: 2770-21-LR17

“REPOSICIÓN PARCIAL LUMINARIAS PÚBLICAS, CASCO ANTIGUO COMUNA DE MAIPÚ”

ACLARACIÓN DE OFICIO N° 1

Por este medio se informa a los proveedores de la siguiente aclaración:

1. DE LAS BASES TÉCNICAS.

a) Encendido por lámpara.

Descripción	Aclaración
Sobre las Fotocelda (CPE)	Se aclara que el encendido es individual por lámpara y no centralizado por circuitos. La base de fotocelda será para 7 pines de acuerdo a norma ANSI C136.41

b) Empalmes

Descripción	Aclaración				
	SECTOR	N° Empalmes Existentes a Reutilizar en el área	Lum. a Recambio	Lum. sin Recambio	Total Luminarias
Datos complementarios sobre el N° de empalmes existentes a reutilizar.	1A	14	1.492	2.357	3.849
	1B	28	1.956	2.304	4.260
	1C	25	2.106	4.017	6.123
	TOTALES	67	5.554	8.678	14.232

2. DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

- Se publicará un nuevo formato n°11 que aclara la estructuración de la información a presentar, siendo éste el que deberán presentar los proponentes como documento adjunto a su oferta.

En todo lo demás, esta licitación permanece sin cambios de ninguna índole.


Teresa Quinteros Figueroa
Coordinadora de la Unidad de Licitaciones
Secretaría Comunal de Planificación



Maipú, 29 de mayo de 2017

